



凡例	
	施設盤 (100V)
	施設盤 (200V)
	操作卓接続盤 (2P15A×2回路 E付)
	照明操作接続盤
	イベント接続盤 (2P15A×2回路 E付)
	平行コンセント (2P15A×1回路 E付)
	OAフロアコンセント (ハーネス+コンセントタップ)
	C型コンセント (30A)
	配線系統図

施設盤 (A-02-2103-CY-LP-03)	
[100V]	盤内分岐: 2P20A (×1回路使用可)
[200V]	盤内分岐: 3P30A (×2回路使用可) : 3P20A (×4回路使用可) ※総容量: 主幹3P40Aまで
施設盤 (A-02-2103-CY-LP-04)	
[100V]	盤内分岐: 2P20A (×1回路使用可)
[200V]	盤内分岐: 3P30A (×2回路使用可) : 3P20A (×4回路使用可) ※総容量: 主幹3P40Aまで

※幹線工事を伴う仮設電源工事は、当施設指定協力会社にて承ります。